



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„Европа инвестира в
селските райони!“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за:

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г ”

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



До
Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”

Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 2600-1028 от 24.07.2014г.

№ 1 На въпрос: В с. Знаменосец в КСС за клон 15-2 в част «Сградни отклонение 8бр.» има позиция «Монтаж на тръби PEHD Ø 32 SDR17 PN 10 на челен зав. в открит изкоп» – 3,74мл, след нея „Доставка и превоз на тръби PEHD Ø 32 SDR17 PN 10” – 0,89мл. Количеството на доставката не трябва ли да бъде равно на количеството тръби, които ще се монтират. При положение, че броя наг на СВО-тата е 8, дължината от 3,74мл. Достатъчна ли е за обезпечаване на този брой СВО-та?

Отговор: Да се счита както е по КС.

№ 2 На въпрос: В с. Знаменосец в КСС за клон 16-1 има позиция „Механизирано разваляне на асф.настилка с деб. 20см.” – 0,36 с дименсия 100м3. След нея има „Натоварване строителни отпадъци на камион” – 0,36м3. и „Превоз на строителни отпадъци на депо” – 0,36м3. Не трябва ли натоварването и превоза на строителните отпадъци да бъде с количество 36м3?

В КСС за клон 16-4 е същата ситуация, като количеството е 0,41 с дименсия 100м3, а натоварването и превоза 0,41м3?

Отговор: Да се счита както е по КС.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„Европа инвестира в
селските райони“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г”

№ 3 На въпрос: В образеца на линейния график – Образец № 15 фигурира графа „Количество ч.д.”, посочените числа в нея до кой знак да бъдат закръглени?

Отговор: До вторият знак след десетичната запетая.

№ 4 На въпрос: По типов напречен профилна с. Знаменосец е предвидена тротоарна настилка за участъците с такава, като се предвижда тя да е с дебелина 4см. В КС никъде няма предвидена такава позиция, освен разваляне и възстановяване на тротоарни бордюри?

Отговор: Да се спазва заложеното в КС.

№ 5 На въпрос: В междинните плащания във файл „4-kniga_Ukazaniia_za_uchastie” за „Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Боздуганово, Община Раднево” – окончателно плащане” клон № 26 включен два пъти, а пък клон 36 е пропуснат. Следва ли клон 26 да бъде коригиран на клон 36?

Отговор: допуснатата е техническа грешка при изписване на клоновете. По КС е предвидено изпълнение на клон 36. Участниците трябва да считат за окончателно плащане на „Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Боздуганово”, вместо втория надпис „клон 26”, а „клон 36”.

№ 6 На въпрос: В с. Боздуганово в КСС за Главен клон III в позиция „Доставка и монтаж на тръби ПЕПВ ф160/9,1 мм – 0,6Мра” е предвидено 312мм, а по монтажния план тръбите с диаметър ф125 са с дължина 437,67м. В тези 312м. не се предвижда участък 59-4, който също е ф125?

Отговор: В обществената поръчка следва да се има предвид дължината от 312м. (където има съществуваща за подмяна водопроводна мрежа), заложена в КСС, независимо от общата дължина на надлъжния профил по одобреното общо идейно решение на вътрешната мрежа на селото.

№ 7 На въпрос: Възложителят ще приеме ли линейният график да бъде изготвен на MS Проект като бъдат спазени информацията и реквизитите от образеца и като отговаря на изискванията, посочени в раздел VI „Оферта и изисквания към съдържанието на офертата”?

Отговор: Да.

№ 8 На въпрос: В подобект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на с. Знаменосец”:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„Европа инвестира в
селските райони“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г ”

- за клон 19 по КСС е дадена дължина 81м., а е предвиен монтаж на тръби с дължина 109,45м. В монтажната схема е дадена друга дължина. Моля, да поясните коя да бъде считана за коректна;
- в краищата на горепосочените клонове вместо тапа-глух фланец в монтажната схема е предвиден свободен фланец, т.е. няма фасонна част, която да запушва тръбата;
- за клон 14-2 част „Монтажни работи” доставката на тръбите не съответства на тази за монтаж, както и на детекторна и сигнална лента. Моля да потвърдите, че количеството на доставката е равно на това полагане, което в случая е 145м.

Отговор:

- За клон 19 по КСС е дадена дължина 81 м. Коректната дължина е 81,00м /осемдесет и един метра/.
- В краищата на второстепенните клонове са предвидени свободни фланци вместо тапа-глух фланец. Вместо свободни фланци да се остойностяват като **тапа-глух фланец**.
- За клон 14- 2 **коректната дължина е 145,00м**. Монтажа, доставката и полагането на сигнална и детекторна ленти са д дължина 145,00 м. Доставката е записана погрешно 1475,00 м вместо 145,00м.

№ 9 На въпрос: Нужно ли е към всички позиции съгласно КСС да се прилагат анализи за единични цени ведно с повтарящите се или може да се приложат само неповтаряемите?

Отговор: Участниците могат да приложат към всички позиции в КСС анализи на единичните цени или да приложат по веднъж изготвени анализи за единичните цени от позициите в КСС, като в самото КСС посочат срещу всяка позиция кой анализ се отнася (№; шифър).

№ 10 На въпрос: Има несъответствие между изискванията/стандартите за пожарните хидранти между общата записка за селата и количествените сметки. Моля да уточните дали хидрантите са подземни или надземни?

Отговор: Пожарните хидранти са предвидени да се изпълнят като **надземни** съгласно Наредба № Из-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. По одобреното КСС са 35 бр. и това е коректната бройка.

Кмет на Община Раднево:
(д-р Юлиан Илчев)



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция