



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„Европа инвестира в
селските райони!“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г ”

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



До

Всички заинтересовани лица

в обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.”

Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 2600-1062 от 30.07.2014г.

№ 1 На въпрос: В Количествената сметка при части Вътрешна водопроводна мрежа с Коларово и Вътрешна водопроводна мрежа с. Боздуганово има разминаване в посочените дебелини на стените и работното налягане на тръбите (посочените дебелини са за по-високо налягане). Моля Възложителят да уточни точните характеристики на тръбите?

Отговор: Посочените дебелини на тръбите са за работно налягане - 0,6 Мра, поради това, че статичното налягане в мрежата не надвишава 0,4 Мра. За отделните диаметри тръбите са тип PE 100, както следва:

- ф90/4мм
- ф110/4,8мм
- ф125/5,4мм
- ф140/6,1мм
- ф160/7,0мм.



Кмет на Община Раднево:

(д-р Юлиан Илчев)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция