


ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



ДО

Всички заинтересовани лица

в обществена поръчка с предмет:

"Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие за мълниезащита на СОУ „Гео Милев“ гр.Раднево"

Постъпило е запитване с вх. 9400-2654 от 02.07.2014г.

Въпрос: Възможно ли е да се предложи мълниеприемник различен от посочения в КСС, а именно LAP-BX?

Отговор: Участник в обществената поръчка може да предложи еквивалент на посочения мълниеприемник в КСС, а именно LAP-BX. Предложението на участника по отношение на мълниеприемника, трябва да съответства на посочените технически спецификации и да притежава минималните работни характеристики за посочения обект – диаметър на мълниезащита 68,00м.

Кмет на Община Раднево:
(д-р Юлиан Илчев)

