

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ДО

Всички заинтересовани лица

в обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт на къща-музей „Гео Милев” гр. Раднево, I-ви етап”

Община Раднево
обл. Стара Загора
Изх. № 2600-838/11
18.06.2014 г.

Постъпило е запитване с вх. 2600-838 от 17.06.2014г. по отношение на Количествената сметка

Въпрос: Поз. № 2 „Вътрешна мазилка по стари зидове” – вид на материала – цимент, гипс, вар?

Отговор: Изпълнява се варова мазилка.

Въпрос: Поз. № 3 „Окачен таван ГКФ” – дебелина на ГКФ, единична или двойна конструкция?

Отговор: Няма в стандарта единични конструкции. Може да бъде на едно ниво или на две нива, но никога единична. В конкретния случай е на две нива!!!

Въпрос: Поз. № 4 „Настилка с гранитогрес” – демелина, вид, размер?

Отговор: Гранитогрес с размери 30 x 30 x 0.8 cm.

Въпрос: Поз. № 5 „Дървени первази” – вид на дървото и детайл?

Отговор: Дървените первази са от иглолистна дървесина по приложен чертеж (обработени с байц „Венге” и лак).

Въпрос: Поз. № 6 „Шпакловка по стени и тавани” – вид на материала – гипс, цимент?

Отговор: Изпълнява се гипсова шпакловка.

Въпрос: Поз. № 7 „Латекс - цветен по стени и тавани” – цвят?

Отговор: RAL 1015.

Въпрос: Поз. № 8 „Термосистема с d=5cm с декоративна мазилка” – вид на термосистемата – EPS, XPSм декоративна мазилка – цвят, структура?

Отговор: Термосистемата може да бъде само и единствено EPS!!! Декоративна мазилка – цвят по каталог „WEBER” №140E, структура: фина.

Въпрос: Поз. № 9 „Топло и хидроизолация под подова настилка” – параметри на ТИ и ХИ?

Отговор: ТИ 5 cm XPS. ХИ с водонепропусклив циментополимерен състав с нисък модул на еластичност.

Въпрос: Поз. № 10 „Топлоизолация по тавани над окачен таван” – параметри на ТИ и ХИ?

Отговор: ТИ 5 cm вата с Al фолио, ХИ – пародифузионно фолио.

Въпрос: Поз. № 13 „Хидроизолация под керемиди” – вид?

Отговор: ХИ е пародифузионно фолио.

Въпрос: Поз. № 17 „Челна дъска” – дебелина, широчина, вид профил?

Отговор: Челната дъска е от иглолистна дървесина по приложен чертеж (обработена с байц „Венге” и лак). Представена схема.

Въпрос: Поз. № 18 „Пола от ламарина с PVC покритие” – детайл, дебелина на ламарината и цвят на покритието?

Отговор: Дебелина 0.5 mm, цвят RAL 3011, пола 50 cm.

Въпрос: Поз. № 19 „Улуци от ламарина с PVC покритие” – тип на профила, дебелина на ламарината и цвят на покритието?

Отговор: Дебелина 0.5 mm, цвят RAL 3011, R на улука е 5 cm.

Въпрос: Поз. № 20 „Водосточна тръба от ламарина с PVC покритие” – тип на профила, дебелина на ламарината и цвят на покритието?

Отговор: Дебелина 0.5 mm, цвят RAL 3011, Ф100 mm.

Въпрос: Поз. № 21 „Водосточни казанчета от ламарина с PVC покритие” – тип на профила, дебелина на ламарината и цвят на покритието?

Отговор: Дебелина 0.5 mm, цвят RAL 3011.

Въпрос: Поз. № 23 „Цокъл от гнайс” – цвят, форма, детайл?

Отговор: Цветът е без значение, четворно обрязан 20/30, 20/40, 20/50 с хоризонтална фуга 1 cm.

Въпрос: Поз. № 26 „Цокъл от гнайс по ограда” – цвят, форма, детайл?

Отговор: Цветът е без значение, четворно обрязан 20/30, 20/40, 20/50 с хоризонтална фуга 1 см.

Въпрос: Поз. № 27 „Градински бордюри” – размери, цвят?

Отговор: Градинските бордюри са сиви 15 см.

Въпрос: Поз. № 28 „Настилка от цепен камък” – цвят, форма, детайл?

Отговор: Гнайс със свободен размер.

Въпрос: Поз. № 29 „Метална ограда 810/210 с двукрилна врата 200/200” – тип на оградата – плътна, решетка, детайл на оградата и врата?

Отговор: По чертеж, приложен към проекта. Забележка: Едната ограда е с размер 8.41 m, а оградата от източната страна е с размер 12 m.

Въпрос: Поз. № 30 „Вътрешна врата 90/200 на щок, дясна - 2 бр.” – тип на вратата – метална, дървена, цвят?

Отговор: Всички дограми са от иглолистна дървесина, цветът на дограмата е постигнат с орехов байц на водна основа и лаково покритие.

Въпрос: Поз. № 31 „Външна врата 90/200 на 25см зид, лява - 2 бр.” – тип на вратата – метална, дървена, цвят?

Отговор: Всички дограми са от иглолистна дървесина, цветът на дограмата е постигнат с орехов байц на водна основа и лаково покритие.

Въпрос: Поз. № 32 „Прозорец 94/144 - 7 бр.” – спецификация, дървени или алуминиеви, отваряемост?

Отговор: Всички дограми са от иглолистна дървесина, цветът на дограмата е постигнат с орехов байц на водна основа и лаково покритие. Прозрачните части са 6 бр. с размери 33 cm x 39 cm.

Въпрос: Поз. № 40 „Дървена покривна конструкция” – проект (ребра, греди и т.н.)?

Отговор: От проект част „СК” (Първоначален проект). Представена схема.

Въпрос: Поз. № 66 „Монтаж и доставка високоговорител” – спецификация?

Отговор: 10W, 4Ω.

Въпрос: Поз. № 69 „Доставка озв.кабел J-Y/LY 2*0.75mm²” – спецификация?

Отговор: J-Y/LY 2*0.75mm².

Правим следната корекция – Допусната е техническа грешка в Указанията за подготовка на оферта. В т. 9.2. вместо Ценова оферта плик „Б” (по образец Приложение № 12), следва да се чете Ценова оферта плик „Б” (по образец Приложение № 13).

Кмет на Община Раднево:

(д-р Юлиан Илчев)

