



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ  
Европейски фонд за  
Регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще

Договор: BG161PO001/1.1-09/2010/035


„Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево,  
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна  
инфраструктура”



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи  
СМР в общинска образователна инфраструктура”**

## О Б Щ И Н А Р А Д Н Е В О

6260 гр. Раднево, ул. „М. Станев” №1, тел.: 0417/8 20 72, факс: 0417/8 22 80  
[www.obshtina.radnevo.net](http://www.obshtina.radnevo.net); e-mail: [obshtina@radnevo.net](mailto:obshtina@radnevo.net)



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и  
извършване на съпътстващи СМР в общинска  
образователна инфраструктура”

**Относно:** Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в  
обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и  
извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна  
инфраструктура”, открита с Решение №2578/20.12.2012 г. на Кмета на Община Раднево.

### Въпрос №1:

„В КС т.668

668	Доставка и монтаж на котел чугунен 78kW	Бр.	1		
-----	---	-----	---	--	--

В обяснителна записка към проекта по част ОВК приложена към документацията на СД е  
посочен котел с мощност 78kW. На получените схеми от писмо с ИЗХ. №9100-  
89/28.01.2013г. за ЦДГ 4, кв. Гипсово, гр. Раднево е показан котел с мощност 115kW.  
Моля да уточните параметрите на котела?”

### Отговор №1:

В приложената схема към писмо с изх. № 9100-89/28.01.2013 г., касаещ  
изпълнението на конструктивна част за комин към обект ЦДГ 4 кв. Гипсово, град Раднево е  
допусната неточност в посочената мощност на чугунен водогреен котел. За вярна да се  
счита посочената в проекта по ОВК част за обекта, а именно 78 kW.

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО:**

Д-р ЮЛ. ИЛЧЕВ

