



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ
Европейски фонд за
Регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Инвестираме във Вашето бъдеще

Договор: BG161PO001/1.1-09/2010/035

„Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево,
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна
инфраструктура“



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
**„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи
СМР в общинска образователна инфраструктура“**

О Б Щ И Н А Р А Д Н Е В О

6260 гр. Раднево, ул. „М. Станев“ №1, тел.: 0417/8 20 72, факс: 0417/8 22 80
www.obshtina.radnevo.net; e-mail: obshtina@radnevo.net



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
извършване на съпътстващи СМР в общинска
образователна инфраструктура“

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в
обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна
инфраструктура“, открита с Решение №2578/20.12.2012 г. на Кмета на Община Раднево.

Въпрос №1:

СОУ „Гео Милев“, гр. Раднево

В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на дограма.

В техническата спецификация и в изпратените ни на CD разяснения е приложена схема
PVC на дограма.

Моля да уточните трябва ли да се оферира дограма на СОУ „Гео Милев“ гр.
Раднево?

Отговор №1:

В приложената схема на PVC дограма за СОУ „Гео Милев“ град Раднево е показана
такава само за училищния физкултурен салон и прилежащите му помещения. Дограмата по
учебните сгради е подменена при предишен ремонт. Следва показаната дограма в
спецификациите да бъде оферирани.

Въпрос №2:

По позиции от КС

15	Первази под прозорци алуминиеви	м	220.07
36	Первази под прозорци алуминиеви	м	249.41
57	Первази под прозорци алуминиеви	м	42.28
78	Первази под прозорци алуминиеви	м	69.87
99	Первази под прозорци алуминиеви	м	150.68
191	Первази под прозорци алуминиеви	м	97.30
219	Первази под прозорци алуминиеви	м	9.96
531	Первази под прозорци алуминиеви	м	80.50
610	Первази под прозорци алуминиеви	м	102.52
832	Первази под прозорци алуминиеви	м	125.84
850	Первази под прозорци алуминиеви	м	2.40
571	Первази под прозорци алуминиеви	м	14.88

Моля да уточните ширината на подпрозоречните алуминиеви первази?

Отговор №2:

Показаните под прозорците алуминиеви первази е необходимо да бъдат заложени в офертата с ширина от 25 см., поради това че сградите са съществуващи и точното местоположение в ширината на зида ще се уточни от проектанта след демонтиране на съществуващите прозорци.

Въпрос №3:

I-во ОУ «Климент Охридски», гр. Раднево

Моля да уточните позиция 210- армировка мрежи за циментовата замазка ли се отнася или в позиция 211- армирана циментова замазка 5 см, трябва да се включи армировка?

210	Армировка мрежа каре 15/15 Ф5-2.31 КГ/М2	кг	328.02
211	Армирана циментова замазка 5 см над топлоизолация - покрива	кв. м.	142.00

Отговор №3:

Армировка мрежи каре 15/15 ф5 – 2,31 кг./м.кв. се отнася за изпълнението на армирана циментова замазка посочена в позиция 211. При подготовката на КСС за обекта проектанта е преценил, че това е коректно с оглед на точна подготовка на офертите за изпълнение.

Въпрос №4:

I-во ОУ «Климент Охридски», гр. Раднево

214	Грундиране преди полагане хидроизолация	куб. м	142.00
-----	---	--------	--------

Моля да уточните дименсията?

Отговор №4:

За позиция 214 от количествената сметка – «грундиране преди полагане на хидроизолация» в предложената цена трябва да се има предвид такава, отнасяща се за квадратен метър.

Въпрос №5:

ЦДГ «Радост» с. Сърнево

834	Полагане оцветена минерална мазилка по фасади система- мрежа, 6 дюбела/ м2, хастар и оцветена минерална мазилка	м2	887.08
835	Обръщане около прозорци- оцветена минерална мазилка – мрежа, 2 дюбела/ м1, хастар и оцветена минерална мазилка	м	440.96
852	Полагане оцветена минерална мазилка по фасади система- мрежа, 6 дюбела/м2, хастар и оцветена минерална мазилка	м2	58.78
853	Обръщане около прозорци-оцветена минерална мазилка – мрежа, 2 дюбела/м1, хастар и оцветена минерална мазилка	м	19.75

Моля да уточните видовете работи включени в позициите, тъй като описаните дейности се дублират?

Отговор №5:

Сградите на ЦДГ «Радост» село Сърнево са две – основна и спомагателна. При изготвянето на КСС за обекта са изчислени съответните количества поотделно за двете сгради. По-големите количества са за основната сграда, а по-малките за спомагателната.

Въпрос №6:

ОУ «КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ» гр. Раднево

В изпратените ни на СД разяснения липсват схеми за растер и отваряемост на дограмата на ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Раднево. Моля да ни бъдат предоставени схеми.

Отговор №6:

Дограмата на основната сграда на ОУ «Климент Охридски» град Раднево е подменена при предишен ремонт. Заложената дограма за подмяна се отнася само за котелното помещение, разположено от северната страна на сградата. В архитектурните чертежи са посочени габаритните размери на отделните прозорци, като те трябва да се изпълнят от алуминиеви профили, с прекъснат термомост и стъклопакет. Прозорците с размери 118/ 150 и 124/150 да бъдат разделени вертикално по средата, с едно отваряемо крило. Тези с размер 120/90 и 70/90, да се изпълнят еднокрили, отваряеми. Посочените врати да са негорими, отварящи се навън.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО:**Д-р ЮЛ. ИЛЧЕВ**